

第49回日本電気技術規格委員会 議事次第

. 開催日時:平成20年1月17日(木) 14時30分～16時30分

. 開催場所:(社)日本電気協会4階C・D会議室

住所:東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル

電話:03-3216-0553

. 議 題:

1. 委員交代の報告 (報告案件)
2. 出席者の確認 (報告案件)
3. 前回(第48回)日本電気技術規格委員会 議事要録案の確認 (審議案件)
(資料 No.1)
4. 電技解釈および火技解釈改正要望の審議 (評価案件)
 - (1) 電技解釈第 24 条[高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設]の改正要望案の審議 (配電専門部会)
(資料 No.2-1,2-2)
 - (2) 電技解釈第 42 条[避雷器の接地]の改正要望案の審議 (配電専門部会)
(資料 No.3-1,3-2)
 - (3) 火技解釈の改正要望案の審議 (火力専門部会)
(資料 No.4-1,4-2)
4. その他 (報告案件)
 - (1) 平成 18 年, 19 年度に国へ要請した案件のその後の状況の報告
(資料 No.6)
 - (2) 日本電気技術規格委員会 HP への質問についての紹介
(資料 No.7)
 - (3) 中越沖地震の電気設備・発電設備等に対する被害状況の説明会開催の報告
(資料 No.8)
 - (4) 前回審議の JESC H3001(1997)「水門扉の扉体に使用する材料」及び JESC H2001(2000)「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力度」の改正要望及び「発電用水力設備の技術基準の解釈」第 10 条及び第 11 条への引用要望について
(資料 No.9)
 - (5) 前回審議の JESC 規格案「水路のコンクリート以外の使用材料(仮称)」及び「水圧鉄管に使用する材料の許容応力(仮称)」の制定要望及び「発電用水力設備の技術基準の解釈」第 22 条及び第 32 条への引用要望について
(資料 No.10)
 - (6) ASME 火力規格の活用要請に対する保安院からの回答についての日本機械学会での検討結果について
(資料 No.11)
 - (7) 前回委員会で承認されたが, 表現の一部について見直すことになった件の報告

配付資料 (*印は事前配付資料)

- 資料 No.1* 第 48 回日本電気技術規格委員会 議事要録(案)
- 資料 No.2-1* 電気設備の技術基準解釈第 24 条【高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設】に係る改正要望の審議,承認のお願いについて
- 資料 No.2-2 電気設備の技術基準解釈第 24 条【高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設】について 技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.3-1* 電気設備の技術基準解釈第 42 条【避雷器の接地】の改正要望の審議,承認のお願いについて
- 資料 No.3-2 電気設備の技術基準解釈第 42 条【避雷器の接地】について 技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.4-1* 発電用火力設備の技術基準の解釈に係る改正要望案の審議のお願いについて
- 資料 No.4-2 発電用火力設備の技術基準の解釈に係る改正要望案について 技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等
- 資料 No.5* 経済産業公報,電気新聞及びホームページ 公告文(案)
- 資料 No.6 平成 18 年,19 年度に国へ要請した案件及びそれ以前に要請し国で検討中の案件の状況
- 資料 No.7 前回日本電気技術規格委員会からの JESC の HP への質問について
- 資料 No.8 中越沖地震の被害状況の説明会
- 資料 No.9 水門扉に関する JESC 規格の改定と引用要請の提出について(案)
- 資料 No.10 水路に使用する鋼材に関する JESC 規格の策定と引用要請の提出について(案)
- 資料 No.11 JSME 発電用火力設備規格に係る今後の方針について(ご報告)
- 資料 No.12 承認案件における内容の一部修正に関する報告について
- 資料 No.13 委員の交代について

以上